

**AVISO DE DECISIÓN FINAL
PARA LA OTORGACIÓN DE UN PERMISO DE
AUTORIDAD PARA CONSTRUIR**

POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que el Director Ejecutivo del Distrito del Aire ha otorgado permisos de Autoridad para Construir a Pacific Pipeline System para la instalación de un motor de combustión interna de emergencia diésel de respaldo, marca Caterpillar modelo C175-20 de 5,647 BHP, cumple con la normativa, modernizado con un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) y un filtro de partículas diésel (DPF) certificado por CARB, que alimenta un generador eléctrico, en 7901 Grapevine Road in Lebec, CA.

No se recibieron comentarios siguiendo la decisión preliminar del Distrito en este proyecto.

La revisión de la solicitud del Proyecto # S-1254473 está disponible para la inspección del público en <https://valleyair.org/public-meetings-and-participation/public-notices/>, el DISTRITO PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE DEL VALLE DE SAN JOAQUIN, 34946 FLYOVER COURT, BAKERSFIELD, CA 93308, y en cualquiera de las oficinas del Distrito. Para más información en Español, por favor comuníquese con el Distrito al (661) 392-5500.

**NOTICE OF FINAL ACTION
FOR THE ISSUANCE OF
AUTHORITY TO CONSTRUCT PERMITS**

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Air Pollution Control Officer has issued the Authority to Construct permits to Pacific Pipeline System for the installation of a 5,647 BHP Caterpillar Model C175-20 Tier 4 final compliant diesel-fired emergency standby IC engine with selective catalytic reduction (SCR) and CARB Certified diesel particulate filter (DPF) powering an electrical generator, at 7901 Grapevine Road in Lebec, CA.

No comments were received following the District's preliminary decision on this project.

The application review for Project # S-1254473 is available for public inspection at <https://valleyair.org/public-meetings-and-participation/public-notices/>, the SAN JOAQUIN VALLEY UNIFIED AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT, 34946 FLYOVER COURT, BAKERSFIELD, CA 93308, and at any other District office. For additional information, please contact the District at (661) 392-5500.