

**AVISO DE UNA DECISIÓN FINAL  
PARA LA OTORGACIÓN DE UNA AUTORIDAD PARA CONSTRUIR Y  
MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE UN PERMISO MANDATORIO FEDERAL PARA  
OPERAR**

POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que el Distrito para el Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín ha tomado la decisión final para otorgar una Autoridad para Construir a Fresno/Clovis Regional WWTP en 5607 W Jensen Ave, Fresno, California. La instalación Fresno/Clovis Regional Wastewater Reclamation Facility solicitado para instalar dos llamaradas de emisiones ultrabajas de 75.1 MMBtu/hr que se convertirán en el medio principal para desechar el gas del digester, designar una llamarada existente de 36.3 MMBtu/hr como llamarada de emergencia y eliminar las condiciones que limitan las emisiones totales de NOx de la llamarada existente de 36.3 MMBtu/hr y dos motores de combustión interna transportables alimentados con diésel.

El Distrito no recibió comentarios durante la decisión preliminar en este proyecto.

El análisis del Distrito para el Proyecto # C-1193676, está disponible para la inspección del público en [http://www.valleyair.org/notices/public\\_notices\\_idx.htm](http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm), el DISTRITO PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE DEL VALLE DE SAN JOAQUÍN, 1990 EAST GETTYSBURG AVENUE, FRESNO, CA 93726, y en cualquiera de las oficinas del Distrito. Para más información en Español, por favor comuníquese con el Distrito al (559) 230-6000.

**NOTICE OF FINAL DECISION  
FOR THE ISSUANCE OF AUTHORITY TO CONSTRUCT AND  
SIGNIFICANT MODIFICATION OF FEDERALLY  
MANDATED OPERATING PERMIT**

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the San Joaquin Valley Air Pollution Control District has made its final decision to issue Authorities to Construct to Fresno/Clovis Regional WWTP at 5607 W Jensen Ave, Fresno, California. Fresno/Clovis Regional Wastewater Reclamation Facility requested to install two 75.1 MMBtu/hr ultra-low emission flares that will become the primary means to dispose of the digester gas, to designate an existing 36.3 MMBtu/hr flare as an emergency flare, and to remove the conditions limiting total NOx emissions from the existing 36.3 MMBtu/hr flare and two transportable diesel-fueled IC engines.

No comments were received following the District's preliminary decision on this project.

The application review project # C-1193676, is available for public inspection at [http://www.valleyair.org/notices/public\\_notices\\_idx.htm](http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm), the SAN JOAQUIN VALLEY AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT, 1990 EAST GETTYSBURG AVENUE, FRESNO, CA 93726, and at any other District office. For additional information, please contact the District at (559) 230-6000.