

**AVISO DE UNA DECISIÓN FINAL
PARA LA OTORGACIÓN DE UNA AUTORIDAD PARA CONSTRUIR Y
MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA DE
UN PERMISO MANDATORIO FEDERAL PARA OPERAR**

POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que el Distrito para el Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín ha tomado la decisión final para otorgar una Autoridad para Construir a TRC Cypress Group LLC en SW ¼ de la Sección 22, T32S, R23E, Mt. Diablo Meridian en el campo petrolero Midwest Sunset en Kern County, California. El proyecto consiste es para modificar tres generadores de vapor para campos petroleros existentes, alimentados por gas natural/gas de producción, con una capacidad de 62.5 MMBtu/hr, con el fin de reducir sus emisiones de NOx a 5 ppmv a 3% O2, cumpliendo así con las Reglas 4306 y 4320 del Distrito, y limitar las emisiones totales de SOx de la fuente estacionaria a 139,999 lb/año

El Distrito no recibió comentarios durante la decisión preliminar en este proyecto.

El análisis del Distrito para el Proyecto # S-1221387, está disponible para la inspección del público en http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm, el DISTRITO PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE DEL VALLE DE SAN JOAQUÍN, 4800 ENTERPRISE WAY, MODESTO, CA 95356, y en cualquiera de las oficinas del Distrito. Para más información en Español, por favor comuníquese con el Distrito al (209) 557-6400.

**NOTICE OF FINAL DECISION
FOR THE ISSUANCE OF AUTHORITY TO CONSTRUCT AND
SIGNIFICANT MODIFICATION OF FEDERALLY
MANDATED OPERATING PERMIT**

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the San Joaquin Valley Air Pollution Control District has made its final decision to issue Authorities to Construct to TRC Cypress Group LLC in the southwest (SW) quarter of Section 22, Township 32S, Range 23E, Mount Diablo Meridian in the Midway Sunset Oil Field in the Heavy Oil Western Stationary Source in Kern County, California. TRC Cypress Group LLC proposed to modify three existing 62.5 MMBtu/hr natural gas/produced gas-fired oilfield steam generators to reduce their NOx emissions 5 ppmv @ 3% O2 to comply with District Rules 4306 and 4320 and to limit total SOx emissions from the stationary source to 139,999 lb/year.

No comments were received following the District's preliminary decision on this project.

The application review project # S-1221387, is available for public inspection at http://www.valleyair.org/notices/public_notices_idx.htm, the SAN JOAQUIN VALLEY AIR POLLUTION CONTROL DISTRICT, 4800 ENTERPRISE WAY, MODESTO, CA 95356, and at any other District office. For additional information, please contact the District at (209) 557-6400.